2024年度

産　業　廃　棄　物　処　理　施　設　維　持　管　理　記　録　簿［安　定　型　最　終　処　分　場］

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と処置[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	第2処分場放流口											
採取日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/29	9/12						
分析結果が得られた日	4/17	5/24	6/17	7/17	9/9	9/26						
測定結果BOD　基準値20mg/	2.8	1.3	3.7	2	4.8	1.9						
測定結果COD　基準値40mg/	5.5	7.3	10	5.5	10	9.6						
異常の有無												
必要な措置を講じた日												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と処置[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	第3処分場放流口											
採取日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/29	9/12						
分析結果が得られた日	4/17	5/24	6/17	7/17	9/9	9/26						
測定結果BOD　mg/l	11	15	12	14	12	12						
測定結果COD　mg/l	11	18	35	25	38	32						
異常の有無												
必要な措置を講じた日												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と処置[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	第4処分場放流口											
採取日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/29	9/12						
分析結果が得られた日	4/17	5/24	6/17	7/17	9/9	9/26						
測定結果BOD　mg/l	9.7	3.8	5.7	6.7	5.5	4						
測定結果COD　mg/l	19.6	18	26	22	14	19						
異常の有無												
必要な措置を講じた日												

・河川水のBOD検査の実施状況と処置[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	周辺下流河川水											
採取日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/29	9/12						
分析結果が得られた日	4/17	5/24	6/17	7/17	9/9	9/26						
測定結果BOD　mg/l	8.3	16	17	18	18	18						
異常の有無												
必要な措置を講じた日												

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] **水質検査結果[安定型最終処分場]**

水質の区分			地下水			浸透水		
採取場所の略称	基準値 (1ﾘｯﾄﾙあたり)	定量下限値 (1ﾘｯﾄﾙあたり)	第2処分場	第3,4処分場(上流	第3,4処分場(下流	第2処分場	第3処分場	第4処分場
採取年月日			4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
分析結果が得られた日			4/17	4/17	4/17	4/17	4/17	4/17
1:アルキル水銀	検出されないこと	0.0005	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満
2:総水銀	0.0005mg以下	0.00005	0.0016	〃	〃	〃	〃	〃
3:カドミウム	0･003mg以下	0.0003	定量下限値未満	定量下限値未満	〃	定量下限値未満	〃	〃
4:鉛	0･01mg以下	0.001	〃	0.002	〃	0.007	〃	〃
5:六価クロム	0･05mg以下	0.005	〃	定量下限値未満	〃	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満
6:砒素	0･01mg以下	0.001	〃	〃	〃	0.001	0.001	0.004
7:全シアン	検出されないこと	0.1	〃	〃	〃	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満
8:PCB	検出されないこと	0.0005	〃	〃	〃	〃	〃	〃
9:トリクロロエチレン	0･01mg以下	0.002	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10:テトラクロロエチレン	0･01mg以下	0.0005	〃	〃	〃	〃	〃	〃
11:ジクロロメタン	0･02mg以下	0.002	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12:四塩化炭素	0･002mg以下	0.0002	〃	〃	〃	〃	〃	定量下限値未満
13:1･2ージクロロエタン	0･004mg以下	0.0004	〃	〃	〃	〃	〃	0.0004
14:1･1ージクロロエチレン	0･1mg以下	0.002	〃	〃	〃	〃	〃	定量下限値未満
15:1･2ージクロロエチレン	0･04mg以下	0.004	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16:1.1.1ートリクロロエタン	1mg以下	0.0005	〃	〃	〃	〃	〃	〃
17:1･1･2ートリクロロエタン	0･006mg以下	0.0006	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18:1･3ージクロロプロペン	0･002mg以下	0.0002	〃	〃	〃	〃	〃	〃
19:チウラム	0･006mg以下	0.0006	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20:シマジン	0･003mg以下	0.0003	〃	〃	〃	〃	〃	〃
21:チオベンカルブ	0･02mg以下	0.002	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22:ベンゼン	0･01mg以下	0.001	〃	〃	〃	〃	〃	〃
23:セレン	0･01mg以下	0.001	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24:1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0･05mg以下	0.005	〃	〃	〃	〃	〃	〃
25:塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	0･002mg以下	0.0002	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満