

2023年度

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却施設）

焼却した産業廃棄物の種類及び数量(規12条の7の3第3号イ)

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
産業廃棄物	紙くず	(t /月)	29.336	9.944	24.2	4.8	9.664	7.496	9.76	8.176	10.544	5.752	3.296	14.496	137.464
	木くず	(t /月)	76.744	57.976	64.924	66.808	49.972	49.448	54.784	45.508	34.064	47.168	46.264	46.036	639.696
	繊維くず 量	(t /月)	0.332	0.512	2.236	0.688	1.148	1.758	0.364	0.18	0.336	0.552	0.176	5.212	13.494
		(t /月)													0
		(t /月)													0
		(t /月)													0
合計	(t /月)	106.412	68.432	91.36	72.296	60.784	58.702	64.908	53.864	44.944	53.472	49.736	65.744	790.654	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック	(t /月)	1932.0	1918.1	2443.7	2279.9	1888.2	2316.2	2412.6	2464.1	2440.6	2020.6	2643.3	2582.7	27341.9
ゴムくず	(t /月)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金属くず	(t /月)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.08	0.3	2.9	3.4	4.0	0.0	1.6	0.0	12.4
ガラスくずコンクリートくず陶器くず	(t /月)	370.4	411.4	572.3	465.6	307.9	590.5	541.4	753.3	538.2	553.6	1339.5	602.4	7046.5
がれき類	(t /月)	264.0	379.3	184.3	282.4	356.7	296.4	308.4	265.9	451.7	347.7	262.8	194.4	3594.0
石綿含有廃棄物	(t /月)	16.1	44.7	34.0	18.6	8.7	17.4	25.1	38.1	13.0	9.9	19.4	36.9	281.9
合計	(t /月)	2582.4	2753.5	3234.4	3046.7	2561.4	3220.8	3290.4	3524.9	3447.5	2931.9	4266.6	3416.4	38276.8

・展開検査の実施状況[規12条の7の3台6号二]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
展開検査実施回数	回/月	415	362	397	502	326	535	423	415	535	314	529	500	5253
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日														

施設の点検[規12条の7の3台6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等点検日	4/15	5/13	6/17	7/15	8/19	9/16	10/21	11/18	12/16	1/20	2/17	3/15
異常の有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
必要な措置を講じた日												

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	2023年3月31日
残余容量(m3)	2,413.103m3

ばいじん除去の実施状況[規12条の7の3第3号ハ]

ばいじんの除去を行った月日	年月日
排ガス処理設備	

排ガスの分析結果(6月に1回以上又は1年に1回以上)[規12条の7の3第3号二]

測定頻度	6月に1回以上		1年に1度以上
採取位置	煙道測定孔	煙道測定孔	煙道測定孔
採取年月日	2023年7月24日	2023年2月28日	2023年7月24日
測定結果が得られた日	2023年8月18日	2023年3月13日	2023年8月18日
測定結果	ダイオキシン類	0.44ng-TEQ/m3	0.44ng-TEQ/m3
	硫酸酸化物	0.36m3/h	0.10m3/h
	ばいじん	0.056g/m3	0.060g/m3
	塩化水素	24mg/m3	20mg/m3
	窒素酸化物	36ppm	89ppm
	ガス状水銀濃度	1.5 μg/m3	1.0 μg/m3
粒子状水銀濃度	0.012 μg/m3	0.017 μg/m3	